

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОАО "Селенгинский ЦКК"
по ТЭС
15.06.2022 г.**

ЧАСЫ	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВтч.)	Часовые реактивные мощности	Установленная мощность КБ (кВАр)	Мощность включенных КБ (кВАр)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	20 760	19 200		
2	01.00-02.00	06.00-07.00	17 160	12 600		
3	02.00-03.00	07.00-08.00	11 160	14 400		
4	03.00-04.00	08.00-09.00	14 640	10 200		
5	04.00-05.00	09.00-10.00	14 880	14 400		
6	05.00-06.00	10.00-11.00	15 600	14 400		
7	06.00-07.00	11.00-12.00	16 800	14 400		
8	07.00-08.00	12.00-13.00	15 000	14 400		
9	08.00-09.00	13.00-14.00	14 760	15 000		
10	09.00-10.00	14.00-15.00	15 000	13 200		
11	10.00-11.00	15.00-16.00	13 200	13 200		
12	11.00-12.00	16.00-17.00	17 520	15 000		
13	12.00-13.00	17.00-18.00	13 200	16 200		
14	13.00-14.00	18.00-19.00	16 080	13 200		
15	14.00-15.00	19.00-20.00	16 200	15 000		
16	15.00-16.00	20.00-21.00	18 000	20 400		
17	16.00-17.00	21.00-22.00	15 600	10 200		
18	17.00-18.00	22.00-23.00	7 800	8 400		
19	18.00-19.00	23.00-24.00	12 000	6 000		
20	19.00-20.00	00.00-01.00	13 800	10 200		
21	20.00-21.00	01.00-02.00	13 800	12 600		
22	21.00-22.00	02.00-03.00	13 800	17 400		
23	22.00-23.00	03.00-04.00	15 600	14 400		
24	23.00-24.00	04.00-05.00	15 600	11 400		
Суточная выработка			357 960	325 800		

Главный энергетик

 А.В. Серин

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОАО "Селенгинский ЦКК"
по АТ-1 220кВ, АТ-2 220кВ**

15.06.2022

ЧАСЫ	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВтч.)	Часовые реактивные мощности	Установленная мощность КБ (кВАр)	Мощность включенных КБ (кВАр)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	26 664	29 964		
2	01.00-02.00	06.00-07.00	25 392	22 704		
3	02.00-03.00	07.00-08.00	25 708	33 396		
4	03.00-04.00	08.00-09.00	24 763	21 780		
5	04.00-05.00	09.00-10.00	23 527	26 796		
6	05.00-06.00	10.00-11.00	17 552	26 004		
7	06.00-07.00	11.00-12.00	23 435	25 740		
8	07.00-08.00	12.00-13.00	25 144	31 812		
9	08.00-09.00	13.00-14.00	20 749	24 948		
10	09.00-10.00	14.00-15.00	18 264	25 344		
11	10.00-11.00	15.00-16.00	21 180	30 492		
12	11.00-12.00	16.00-17.00	26 405	21 384		
13	12.00-13.00	17.00-18.00	30 899	26 796		
14	13.00-14.00	18.00-19.00	27 624	28 248		
15	14.00-15.00	19.00-20.00	24 037	19 272		
16	15.00-16.00	20.00-21.00	24 542	28 908		
17	16.00-17.00	21.00-22.00	31 193	24 948		
18	17.00-18.00	22.00-23.00	29 597	23 496		
19	18.00-19.00	23.00-24.00	26 651	24 948		
20	19.00-20.00	00.00-01.00	25 770	26 796		
21	20.00-21.00	01.00-02.00	26 374	25 608		
22	21.00-22.00	02.00-03.00	27 716	22 704		
23	22.00-23.00	03.00-04.00	23 346	29 700		
24	23.00-24.00	04.00-05.00	28 828	21 912		
Суточное потребление			605 359	623 700		

Главный энергетик

 А.В. Серин

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОАО "Селенгинский ЦКК"
по АТ-1 110кВ, АТ-2 110кВ**

15.06.2022

ЧАСЫ	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВтч.)	Часовые реактивные мощности	Установленная мощность КБ (кВАр)	Мощность включенных КБ (кВАр)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	15 840	13 464		
2	01.00-02.00	06.00-07.00	13 992	11 246		
3	02.00-03.00	07.00-08.00	14 560	12 118		
4	03.00-04.00	08.00-09.00	13 332	14 573		
5	04.00-05.00	09.00-10.00	11 669	14 335		
6	05.00-06.00	10.00-11.00	5 768	12 527		
7	06.00-07.00	11.00-12.00	12 474	18 203		
8	07.00-08.00	12.00-13.00	14 084	19 193		
9	08.00-09.00	13.00-14.00	9 095	16 315		
10	09.00-10.00	14.00-15.00	5 834	13 002		
11	10.00-11.00	15.00-16.00	9 108	14 375		
12	11.00-12.00	16.00-17.00	15 022	16 381		
13	12.00-13.00	17.00-18.00	18 942	18 190		
14	13.00-14.00	18.00-19.00	15 286	13 319		
15	14.00-15.00	19.00-20.00	13 952	10 679		
16	15.00-16.00	20.00-21.00	13 068	9 359		
17	16.00-17.00	21.00-22.00	19 087	14 428		
18	17.00-18.00	22.00-23.00	18 110	13 319		
19	18.00-19.00	23.00-24.00	15 774	11 035		
20	19.00-20.00	00.00-01.00	15 800	13 464		
21	20.00-21.00	01.00-02.00	15 550	12 580		
22	21.00-22.00	02.00-03.00	17 041	14 705		
23	22.00-23.00	03.00-04.00	11 603	10 771		
24	23.00-24.00	04.00-05.00	17 094	14 282		
Суточное потребление			332 086	331 861		

Главный энергетик

 А.В. Серин

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОАО "Селенгинский ЦКК"
ПАО Россети Сибири - Бурятэнерго
по ВЛ-110кВ: СС-121, СС-121, СТ-103, СТ-113, СТ-117
15.06.2022 г.**

ЧАСЫ	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВтч.)	Часовые реактивные мощности	Установленная мощность КБ (кВАр)	Мощность включенных КБ (кВАр)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	18 876	15 708		
2	01.00-02.00	06.00-07.00	9 108	6 336		
3	02.00-03.00	07.00-08.00	14 124	7 920		
4	03.00-04.00	08.00-09.00	17 424	21 648		
5	04.00-05.00	09.00-10.00	12 276	14 784		
6	05.00-06.00	10.00-11.00	6 732	13 332		
7	06.00-07.00	11.00-12.00	11 220	15 972		
8	07.00-08.00	12.00-13.00	14 388	19 008		
9	08.00-09.00	13.00-14.00	9 768	16 368		
10	09.00-10.00	14.00-15.00	5 280	12 144		
11	10.00-11.00	15.00-16.00	8 976	14 388		
12	11.00-12.00	16.00-17.00	14 784	15 708		
13	12.00-13.00	17.00-18.00	17 424	16 368		
14	13.00-14.00	18.00-19.00	17 424	14 784		
15	14.00-15.00	19.00-20.00	12 012	8 844		
16	15.00-16.00	20.00-21.00	17 160	12 012		
17	16.00-17.00	21.00-22.00	19 008	13 992		
18	17.00-18.00	22.00-23.00	16 104	11 220		
19	18.00-19.00	23.00-24.00	16 236	10 956		
20	19.00-20.00	00.00-01.00	15 972	13 200		
21	20.00-21.00	01.00-02.00	15 708	12 408		
22	21.00-22.00	02.00-03.00	15 180	11 880		
23	22.00-23.00	03.00-04.00	13 992	15 576		
24	23.00-24.00	04.00-05.00	12 910	15 444		
Суточное потребление			332 086	330 000		

Главный энергетик

 А.В. Серин

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОАО "Селенгинский ЦКК"
по АТ-1 6кВ, АТ-2 6кВ**

15.06.2022

ЧАСЫ	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВтч.)	Часовые реактивные мощности	Установленная мощность КБ (кВАр)	Мощность включенных КБ (кВАр)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	10 824	8 359		
2	01.00-02.00	06.00-07.00	11 400	8 722		
3	02.00-03.00	07.00-08.00	11 148	8 549		
4	03.00-04.00	08.00-09.00	11 431	7 534		
5	04.00-05.00	09.00-10.00	11 858	7 603		
6	05.00-06.00	10.00-11.00	11 784	8 376		
7	06.00-07.00	11.00-12.00	10 961	6 792		
8	07.00-08.00	12.00-13.00	11 059	6 526		
9	08.00-09.00	13.00-14.00	11 654	7 284		
10	09.00-10.00	14.00-15.00	12 430	8 381		
11	10.00-11.00	15.00-16.00	12 072	7 454		
12	11.00-12.00	16.00-17.00	11 383	6 814		
13	12.00-13.00	17.00-18.00	11 957	5 894		
14	13.00-14.00	18.00-19.00	12 338	7 339		
15	14.00-15.00	19.00-20.00	10 085	8 712		
16	15.00-16.00	20.00-21.00	11 474	8 743		
17	16.00-17.00	21.00-22.00	12 106	7 046		
18	17.00-18.00	22.00-23.00	11 486	7 814		
19	18.00-19.00	23.00-24.00	10 877	9 053		
20	19.00-20.00	00.00-01.00	9 970	8 746		
21	20.00-21.00	01.00-02.00	10 824	8 976		
22	21.00-22.00	02.00-03.00	10 675	8 381		
23	22.00-23.00	03.00-04.00	11 743	9 581		
24	23.00-24.00	04.00-05.00	11 734	8 182		
Суточное потребление			273 274	190 860		

Главный энергетик

 А.В. Серин

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОАО "Селенгинский ЦКК"
ПАО Россети-Сибирь - "Бурятэнерго" по стороне 6 кВ
15.06.2022 г.**

ЧАСЫ	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВтч.)	Часовые реактивные мощности	Установленная мощность КБ (кВАр)	Мощность включенных КБ (кВАр)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	1 620	855		
2	01.00-02.00	06.00-07.00	2 426	927		
3	02.00-03.00	07.00-08.00	2 820	964		
4	03.00-04.00	08.00-09.00	3 144	1 043		
5	04.00-05.00	09.00-10.00	3 334	1 158		
6	05.00-06.00	10.00-11.00	3 434	1 328		
7	06.00-07.00	11.00-12.00	3 504	1 259		
8	07.00-08.00	12.00-13.00	3 513	1 259		
9	08.00-09.00	13.00-14.00	3 167	1 119		
10	09.00-10.00	14.00-15.00	3 147	1 345		
11	10.00-11.00	15.00-16.00	3 088	1 339		
12	11.00-12.00	16.00-17.00	3 158	1 355		
13	12.00-13.00	17.00-18.00	3 114	1 306		
14	13.00-14.00	18.00-19.00	3 220	1 314		
15	14.00-15.00	19.00-20.00	3 081	1 090		
16	15.00-16.00	20.00-21.00	3 321	1 068		
17	16.00-17.00	21.00-22.00	3 388	1 025		
18	17.00-18.00	22.00-23.00	3 177	1 005		
19	18.00-19.00	23.00-24.00	2 476	969		
20	19.00-20.00	00.00-01.00	2 035	961		
21	20.00-21.00	01.00-02.00	1 668	907		
22	21.00-22.00	02.00-03.00	1 524	916		
23	22.00-23.00	03.00-04.00	1 511	897		
24	23.00-24.00	04.00-05.00	1 502	908		
Суточное потребление			66 371	26 316		

Главный энергетик

 А.В. Серин

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОАО "Селенгинский ЦКК"
потребители АО "Читаэнергосбыт"**

15.06.2022 г.

ЧАСЫ	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВтч.)	Часовые реактивные мощности	Установленная мощность КБ (кВАр)	Мощность включенных КБ (кВАр)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	290	74		
2	01.00-02.00	06.00-07.00	427	83		
3	02.00-03.00	07.00-08.00	120	75		
4	03.00-04.00	08.00-09.00	244	144		
5	04.00-05.00	09.00-10.00	251	168		
6	05.00-06.00	10.00-11.00	249	176		
7	06.00-07.00	11.00-12.00	249	174		
8	07.00-08.00	12.00-13.00	169	88		
9	08.00-09.00	13.00-14.00	223	169		
10	09.00-10.00	14.00-15.00	260	149		
11	10.00-11.00	15.00-16.00	251	151		
12	11.00-12.00	16.00-17.00	265	178		
13	12.00-13.00	17.00-18.00	341	121		
14	13.00-14.00	18.00-19.00	341	76		
15	14.00-15.00	19.00-20.00	451	84		
16	15.00-16.00	20.00-21.00	498	86		
17	16.00-17.00	21.00-22.00	486	89		
18	17.00-18.00	22.00-23.00	511	89		
19	18.00-19.00	23.00-24.00	516	91		
20	19.00-20.00	00.00-01.00	506	89		
21	20.00-21.00	01.00-02.00	484	88		
22	21.00-22.00	02.00-03.00	481	86		
23	22.00-23.00	03.00-04.00	481	88		
24	23.00-24.00	04.00-05.00	472	86		
	Суточное потребление		8 567	2 701		

Главный энергетик

 А.В. Серин

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОАО "Селенгинский ЦКК"
потребители МУП КОС Селенга**

15.06.2022 г.

ЧАСЫ	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВтч.)	Часовые реактивные мощности	Установленная мощность КБ (кВАр)	Мощность включенных КБ (кВАр)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	88	61		
2	01.00-02.00	06.00-07.00	86	61		
3	02.00-03.00	07.00-08.00	86	59		
4	03.00-04.00	08.00-09.00	95	70		
5	04.00-05.00	09.00-10.00	113	86		
6	05.00-06.00	10.00-11.00	101	74		
7	06.00-07.00	11.00-12.00	101	76		
8	07.00-08.00	12.00-13.00	85	59		
9	08.00-09.00	13.00-14.00	104	77		
10	09.00-10.00	14.00-15.00	101	74		
11	10.00-11.00	15.00-16.00	88	63		
12	11.00-12.00	16.00-17.00	85	61		
13	12.00-13.00	17.00-18.00	94	68		
14	13.00-14.00	18.00-19.00	85	59		
15	14.00-15.00	19.00-20.00	86	61		
16	15.00-16.00	20.00-21.00	90	65		
17	16.00-17.00	21.00-22.00	86	63		
18	17.00-18.00	22.00-23.00	86	61		
19	18.00-19.00	23.00-24.00	88	61		
20	19.00-20.00	00.00-01.00	94	67		
21	20.00-21.00	01.00-02.00	86	63		
22	21.00-22.00	02.00-03.00	88	61		
23	22.00-23.00	03.00-04.00	86	61		
24	23.00-24.00	04.00-05.00	88	63		
Суточное потребление			2 192	1 577		

Главный энергетик

 А.В. Серин

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Установленных компенсирующих устройств
РУ-5 (яч. 2, яч. 26.)
15.06.2022**

ЧАСЫ	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВтч.)	Часовые реактивные мощности	Установленная мощность КБ (кВАр)	Мощность включенных КБ (кВАр)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	-	-	2х600	1200
2	01.00-02.00	06.00-07.00	-	-	2х600	1200
3	02.00-03.00	07.00-08.00	-	-	2х600	1200
4	03.00-04.00	08.00-09.00	-	-	2х600	1200
5	04.00-05.00	09.00-10.00	-	180	2х600	1200
6	05.00-06.00	10.00-11.00	-	-	2х600	1200
7	06.00-07.00	11.00-12.00	-	-	2х600	1200
8	07.00-08.00	12.00-13.00	-	-	2х600	1200
9	08.00-09.00	13.00-14.00	-	-	2х600	1200
10	09.00-10.00	14.00-15.00	-	-	2х600	1200
11	10.00-11.00	15.00-16.00	-	-	2х600	1200
12	11.00-12.00	16.00-17.00	-	-	2х600	1200
13	12.00-13.00	17.00-18.00	-	-	2х600	1200
14	13.00-14.00	18.00-19.00	-	-	2х600	1200
15	14.00-15.00	19.00-20.00	-	-	2х600	1200
16	15.00-16.00	20.00-21.00	-	-	2х600	1200
17	16.00-17.00	21.00-22.00	-	-	2х600	1200
18	17.00-18.00	22.00-23.00	-	-	2х600	1200
19	18.00-19.00	23.00-24.00	-	-	2х600	1200
20	19.00-20.00	00.00-01.00	-	-	2х600	1200
21	20.00-21.00	01.00-02.00	-	-	2х600	1200
22	21.00-22.00	02.00-03.00	-	-	2х600	1200
23	22.00-23.00	03.00-04.00	-	-	2х600	1200
24	23.00-24.00	04.00-05.00	-	-	2х600	1200
	Суточное потребление		-	180		

Главный энергетик

 А.В. Серин

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ОАО "Селенгинский ЦКК"
по п.ст. 220/110 /6 кВ: небаланс
15.06.2022 г.**

ЧАСЫ	Время московское	Время местное	Часовые активные мощности (кВтч.)	Часовые реактивные мощности	Установленная мощность КБ (кВАр)	Мощность включенных КБ (кВАр)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	0			
2	01.00-02.00	06.00-07.00	- 0			
3	02.00-03.00	07.00-08.00	- 0			
4	03.00-04.00	08.00-09.00	0			
5	04.00-05.00	09.00-10.00	0			
6	05.00-06.00	10.00-11.00	- 0			
7	06.00-07.00	11.00-12.00	0			
8	07.00-08.00	12.00-13.00	0			
9	08.00-09.00	13.00-14.00	0			
10	09.00-10.00	14.00-15.00	0			
11	10.00-11.00	15.00-16.00	- 0			
12	11.00-12.00	16.00-17.00	- 0			
13	12.00-13.00	17.00-18.00	- 0			
14	13.00-14.00	18.00-19.00	- 0			
15	14.00-15.00	19.00-20.00	0			
16	15.00-16.00	20.00-21.00	- 0			
17	16.00-17.00	21.00-22.00	0			
18	17.00-18.00	22.00-23.00	- 0			
19	18.00-19.00	23.00-24.00	- 0			
20	19.00-20.00	00.00-01.00	- 0			
21	20.00-21.00	01.00-02.00	- 0			
22	21.00-22.00	02.00-03.00	- 0			
23	22.00-23.00	03.00-04.00	- 0			
24	23.00-24.00	04.00-05.00	0			
Суточное потребление			- 0	-		

Главный энергетик



А.В. Серин

Приложение 1
к письму Филиала
АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ
от 30.05.2022 № Р15-6-П-19-859

Уставки и объемы АЧР и ЧАПВ по ОАО «Селенгинский ЦКК»

Наименование объектов, класс напряжения	Отключаемые присоединения	Класс напряжения	АЧР-1			АЧР-2			ЧАПВ			Отключаемая мощность, МВт			
			№ очереди	f, Гц	t, с	№ очереди	f, Гц	t, с	№ очереди	f, Гц	t, с	Часы			
												1	7	10	17
ОАО «СПКК», 6 кВ	Ячейки КДМ-1, яч.50 ж/пос.	6	2	48,7	0,3							5,345	5,429	5,439	5,352
ОАО «СПКК», 6 кВ	Яч. 79 ж/пос, яч. №143, №13 ДППД	6	3	48,6	0,3							0,742	0,558	0,551	0,547
ОАО «СПКК», 6 кВ	Яч.60 ж/пос	6	10	47,9	0,3							0,102	0,188	0,167	0,223
Итого												6,189	6,175	6,157	6,122
ОАО «СПКК», 6 кВ	Яч.24; 51 ЦППД	6				Несов.	49,1	5				3,367	3,441	3,55	3,594
Итого												3,367	3,441	3,55	3,594
ОАО «СПКК», 6 кВ	Ячейки КДМ-1, яч.50 ж/пос. Яч.79 ж/пос, яч.№143, №13 ДППД	6				Совм.	49	15				6,087	5,987	5,99	5,899
Итого												6,087	5,987	5,99	5,899
Итого:												9,556	9,616	9,707	9,716

Сводные данные суммарных величин АЧР и ЧАПВ

Наименование показателя	Часы			
	1	7	10	17
Потребление энергосистемы	11,4	11,059	12,072	11,486
в том числе:				
Спецочередь АЧР				
АЧР-1	6,189	6,175	6,157	6,122
АЧР-2 несовмещенная	3,367	3,441	3,55	3,594
Сумма АЧР (САЧР+АЧР-1+АЧР-2 н/с)	9,556	9,616	9,707	9,716
% сумм АЧР от задания	83,8	87	87,8	87,9
Выполнение задания в %	59,72	60,1	60,66	60,72
АЧР-2 совмещенная	6,087	5,987	5,99	5,899
% АЧР-2совм от АЧР-1	98,4	97	97,3	96,4
Дополнительная АЧР				
Всего ЧАПВ				
% ЧАПВ от суммы АЧР				

Уставки и объемы ДАР

Наименование объектов, класс напряжения	Отключаемые присоединения	Пусковой фактор	Параметры настройки	Оперативное состояние автоматики	Режимы, при которых выводится (вводится) автоматика	Отключаемая мощность, МВт			
						Часы			
						1	2	3	...
Объект № 1									
Объект № 2									
...									
ИТОГО:									

Данные по мощности потребителей, подключенных к специальной автоматике отключения нагрузки (САОН)

Наименование подстанции, класс напряжения	Отключаемые присоединения, класс напряжения	№ команды, её диспетчерское наименование и наименование ВЧ-приёмника	Очередь САОН	Диспетчерское наименование устройства ПА формирующего и реализующего воздействие	Мощность, заведенная под воздействие САОН, МВт			
					1	2	3	...
ИТОГО:								

Главный энергетик

 А.В. Серин

Величина нагрузки входящей в график ограничения потребления электрической энергии на день контрольного замера

Суточное потребление эл.энергии (МВтч)	ОЧЕРЕДЬ										Коэффициент наполнения, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
196,143	5,289	3,610	0,520	0,000	4,831	4,28	4,95	4,790	13,930	5,680	73

Величина нагрузки входящей в график ограничения потребления электрической мощности на день контрольного замера

Очередь	Мощность на контрольный час, МВт						К наполнения за контрольный час, %					
Нагрузка энергосистемы	1	7	10	17	1	7	10	17				
1	0,239	0,120	0,140	0,259	10	5	6	10				
2	0,200	0,200	0,200	0,200	8	8	8	8				
3	0,067	0,067	0,067	0,000	3	3	3	0				
4	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0				
5	0,180	0,180	0,180	0,180	7	7	7	7				
6	0,313	0,153	0,173	0,166	13	6	7	7				
7	0,313	0,306	0,319	0,319	13	12	13	13				
8	0,166	0,166	0,166	0,166	7	7	7	7				
9	0,399	0,798	0,852	0,864	16	32	34	35				
10	0,599	0,180	0,186	0,186	24	7	7	7				

Главный энергетик

 А.В. Серин